



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА
367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 334/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29»
Заведующая Ибрагимова Айшат Гусейновна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)
во исполнение распоряжения № 334 от «04» июня 2018 г. главного (~~заместителя главного~~) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедова М.Б., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «08» июня 2018 г. по «21» июня 2018 г. проведена плановая / выездная проверка заместителем начальника отдела НД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД майором внутренней службы Гитиновым Р.М., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29», расположенном (-ых) по адресу: г. Махачкала, ул. Ш. Алиева, 2, совместно с заведующей Ибрагимовой А.Г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподписания	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Наружный противопожарный водопровод находится в не рабочем состоянии, и не организуется его проверка на работоспособность не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	п. 55 ППР РФ ППРФ № 390	01.04.2019	
2	Не осуществлен вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту объекта, по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи	ФЗ № 123 ст.83	01.04.2019	
3	Ширина марша наружных и внутренних пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей, менее 1,35 м	п.3 ст.4 ФЗ №123; п. 4.4.1 СП 1.13130.2009	01.04.2019	
4	На путях эвакуации 1-го и 2-го этажа,	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-	01.04.2019	

	для покрытия пола применяется материал (паркет) с неизвестными показателями пожарной опасности (по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности и горючести). Не представлен сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.25		
5	В здании детского сада, а также в складских помещениях, в помещениях прачечной и на кухне отсутствует система автоматической пожарной сигнализации	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54; Прил. А, табл. А1 СП 5.13130.2009	01.04.2019	
6	Объект защиты не оборудован системой оповещения людей о пожаре	(СП 3.13130.2009 ст. 151, ФЗ №123 п. 3.1- п. 4.1 таб. №1, п. 3 таб. № 2 раз. 11 НПБ 104-03)	01.04.2019	
7	В здании не предусмотрено эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	(п.43 Правила противопожарного режима в РФ)	01.04.2019	
8	Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом	Правила противопожарного режима в РФ п.21	01.04.2019	
9	По периметру кровли здания не предусмотрено ограждение соответствующее ГОСТ 25772 высотой не менее 0,6 м.	Правила противопожарного режима в РФ п.24, п. 8.11 СНиП 21-01-97*	01.04.2019	
10	Ширина запасных эвакуационных выходов из групп помещений менее 1.35 м	п.4.4.1 СП 1.13130.2009	01.04.2019	
11	Над дверьми эвакуационных выходов не установлены световые указатели надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания	Правила противопожарного режима в РФ п.33,43	01.04.2019	
12	Со всех сторон к зданию детского сада отсутствует подъезд пожарных автомобилей	СП 4.13130.2013 п.	01.04.2019	
13	На втором этаже здания сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Правила противопожарного режима в РФ п.23 д	01.04.2019	
14	Двери на путях эвакуации из помещений подготовительной группы открываются не по направлению выхода из здания	СП 1.13130.2009 п.4.2.6	01.04.2019	
15	В помещении кухни отсутствуют уг-	Правила противопожарно-	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


 (подпись)
 «22» июня 2018 г. М.П. *


Заместитель начальника ОНД и ПР №1 по г. Махачкала
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
майор внутренней службы
Гитинов Р.М.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил(а):


 (подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад №29»
Ибрагимова Айшат Гусейновна
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» июня 2018 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575806

Владелец Ибрагимова Айшат Гусейновна

Действителен с 06.02.2022 по 06.02.2023